

Мероприятие по контролю
74220041000101000299 от 09.02.2022 г.



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код <=>



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Челябинской области

Территориальный отдел в Саткинском, Ашинском и Катав-Ивановском районах
ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП 7451216069/745101001

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2, г. Сатка, 456910, факс/тел. (351-61) 4-32-21,

Email: nadzorsatka@chel.surnet.ru, http://74.rospotrebnadzor.ru/

от 05.03.2022г. 11 час. 00 мин. № 28/03-08

(дата и время составления акта)

456110 Челябинская обл., г. Катав-Ивановск, ул. Дмитрия Тараканова, 32

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от 09 февраля 2022 г. № 28/03-08 10 час. 00 мин. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в Саткинском, Ашинском и Катав-Ивановском районах С.М.Васковский, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 74220041000101000299 от 09.02.2022г.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Коробинцевой Татьяной Васильевной - главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в Саткинском, Ашинском и Катав-Ивановском районах

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты:

1)

2)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) Орган инспекции ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области", аттестат аккредитации RA.RU.710037

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

Выездная проверка проведена в отношении: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Алёнушка" г.Катав-Ивановска" Катав-Ивановского муниципального района: ИНН 7410004964, ОГРН: 1027400757031
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.Пугачевская, д.69

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемые лица: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Алёнушка" г.Катав-Ивановска" Катав-Ивановского муниципального района

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "21" февраля 2022 г., 08 час. 30 мин.

по "05" марта 2022 г., 16 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с _____

с "___" _____ г., ___ час. ___ мин.

по "___" _____ г., ___ час. ___ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

21.02.2022 г. с 09 ч. 00 мин. по 15 ч. 00 мин. (6 ч. 00 мин.)

05.03.2022 г. с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин. (1 ч. 00 мин.)

(часы, минуты) (указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки: 21.02.2022 г. с 09 ч. 00 мин. по 15 ч. 00 мин.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 21.02.2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) отбор проб (образцов)

в следующие сроки: 21.02.2022 г.

по результатам которого составлены акты отбора проб -

- Протокол отбора смывов с объектов окружающей среды и материала на стерильность № 58 от 21.02.2022 г.;

- Протокол отбора проб продукции № 59 от 21.02.2022 г.;

- Протокол отбора проб продукции № 60 от 21.02.2022 г.;

- Протокол отбора проб продукции № 61 от 21.02.2022 г.

3) испытание

в следующие сроки: с 21.02.2022 г. по 05.03.2022 г.

по результатам которого составлены протоколы испытания №00653-22 от 28.02.2022 г., №00652-22 от 28.02.2022 г., №П.00063-22 от 28.02.2022 г., №П.00062-22 от 28.02.2022 г., №00654-22 от 28.02.2022 г., №00659-22 от 28.02.2022 г., №00658-22 от 28.02.2022 г., №00657-22 от 28.02.2022 г., №00656-22 от 28.02.2022 г., №00655-22 от 28.02.2022 г.

4) экспертиза в следующие сроки: 21.02.2022 г.-05.03.2022 г.

по результатам которой составлены: экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы от 25.02.2022 г.

9. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 08.02.2022 года;

- Устав;

- Свидетельство о государственной регистрации права постоянное пользование земельным участком;

- Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления на нежилое здание г.Катав-Ивановск, ул.Пугачевская, д.69;
- Выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности;
- Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-74-01-003982 от 16.02.2017 г. выданная ГБУЗ "Районная больница г.Катав-Ивановск";
- Контракт на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами № ГОР-110-283-21 от 10.11.2021 г. заключенный с ООО "Златспецтранс";
- Договор холодного водоснабжения и водоотведения №20\6 от 28.01.2021 г. заключенный с МУП "ТеплоЭнерго";
- Муниципальный контракт на отпуск и потребление тепловой энергии в виде горячей воды №18/10 от 26.01.2022 г., заключенный с МУП "ТеплоЭнерго";
- Контракт энергоснабжения от 27.01.2021 г. заключенный с ООО "Уралэнергосбыт";
- Договор на оказание услуг по дератизации и дезинсекции от 01.01.2022 г. № 11 заключенный с ИП Прачкиной Н.А.;
- Договор на сбор и обезвреживание ртутьсодержащих отходов №607/2 Б от 01.01.2016 г. заключенный с ООО "Мериз";
- Выписка из приказа от 18.02.2022 г.;
- Регламент непосредственно образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год;
- Режим дня;
- Меню;
- Ведомость выполнения норм продуктового набора;
- Списки сотрудников;
- Список поставщиков;
- Отчет "Результаты обследования детей на гельминтозы и кишечные протозоозы за 2021 г.;
- Отчет "Углубленный медицинский осмотр детей за 2021 год";
- Перечень технологического оборудования на пищеблоке;
- Программа производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;
- Технологические карты.
- Личные медицинские книжки сотрудников;
- Сопроводительные документы на пищевые продукты и продовольственной сырье (декларации о соответствии, ветеринарные документы);
- Документы на облучатели бактерицидные ультрафиолетовые рециркуляционного типа;
- Документы на дезинфицирующие средства;
- Журналы учета.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

10. По результатам выездной проверки установлено:

Кровля
1. В подготовительной группе потолок раздевальной комнаты имеет следы протеканий, потеки чем нарушены требования п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» ст.24, ст.28 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Полы
2. В старшей группе № 2 в раздевальной комнате полы имеют дефекты и повреждения, чем нарушены требования п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» ст.24, ст.28 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Осветит.
3. В старшей группе № 2, средней группе №2, младшей группе № 2 в раздевальной комнате 50 % осветительных приборов (плафонов) имеют перегоревшие лампы накаливания, чем нарушены требования п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» ст.24, ст.28 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Кровля
4. В подготовительной группе № 1; подготовительной группе № 2; средней группе № 2; в группе для проведения спортивных занятий потолок групповых комнат имеет следы протеканий, потеки, чем нарушены требования п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» ст.24, ст.28 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Кровля
5. В подготовительной группе №2, старшей группе №2, первой младшей группе №1, первой младшей группе № 2 потолок буфетных имеет следы протеканий, потеки, чем нарушены требования п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» ст.24, ст.28 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Осветит.
6. В средней группе в буфетной комнате на момент обследования отсутствует освещенность, чем нарушены требования п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» ст.24, ст.28 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Осветит.
7. В средней группе, младшей группе № 2 в буфетных комнатах открыты лампы накаливания (без защитных плафонов), чем нарушены требования п.2.8.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.2.15 СанПиН2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" ст.24, ст.28 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Устраняется от 12/2
8. В средней группе на отопительных приборах батареях частично отсутствует ограждающее устройство, чем нарушены требования п.2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» ст.24, ст.28 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Крыша
9. Во второй подготовительной группе в спальном комнате на потолке имеются следы протеканий, потеки, с потолка капает капли, чем нарушены требования п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи» ст.24, ст.28 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

10. Во второй подготовительной группе из четырех умывальных раковин одна не функционирует, в средней группе из трех раковин одна не функционирует, чем нарушены требования п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» ст.24, ст.28 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

11. В подготовительной группе №1, старшей группе № 2 пол в умывальной комнате имеет дефекты (оторвана плитка), чем нарушены требования п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» ст.24, ст.28 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

12. В старшей группе №1, первой младшей группе пол в умывальной комнате с дефектами (протерся линолеум), чем нарушены требования п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» ст.24, ст.28 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

13. В подготовительной группе №2, старшей группе, первой младшей группе № 1 потолок в туалетной и умывальной комнатах имеет дефекты, следы потеков, чем нарушены требования п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» ст.24, ст.28 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

14. В младшей группе № 2 из трех унитазов один унитаз не функционирует (не работает слив), чем нарушены требования п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» ст.24, ст.28 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

15. В средней группе и старшей группе № 2 в туалетных комнатах на отопительных приборах батареях отсутствует ограждающее устройства, чем нарушены требования п.2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» ст.24, ст.28 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

16. В первой младшей группе поддон захламлен, нет подвода воды, чем нарушены требования п.2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» ст.24, ст.28 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

17. Во всех группах не упорядочено хранение уборочного инвентаря (швабы, ведра хранятся в поддоне или на полу), чем нарушены требования п.2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» ст.24, ст.28 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

18. В Муниципальном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад" Алёнушка" г.Катав-Ивановска" Катав-Ивановского муниципального района разработана программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, лабораторные исследования готовой продукции на микробиологические исследования, исследования калорийности, проводимой витаминизации третьих блюд, микробиологические исследования смывов на наличие яиц

Санитар

Полы
плитка

Полы

Кровля

Санит

Оураг

Сан.сб

Убран
то
инв

Продукт
в
уп

гельминтов и БГКП на пищеблоке, исследования питьевой воды по химическим и микробиологическим показателям, исследования параметров микроклимата, освещенности и уровня шума в производственных помещениях не проводится, чем нарушены требования приложения №6 Методических рекомендаций МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания населения», п.1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

-Протокол осмотра от 21.02.2022 г.;

-Протокол отбора смывов с объектов окружающей среды и материала на стерильность № 58 от 21.02.2022 г.;

- Протокол отбора проб продукции № 59 от 21.02.2022 г.;

- Протокол отбора проб продукции № 60 от 21.02.2022 г.;

- Протокол отбора проб продукции № 61 от 21.02.2022 г.

-Протоколы испытания №00653-22 от 28.02.2022 г., №00652-22 от 28.02.2022 г., №П.00063-22 от 28.02.2022 г., №П.00062-22 от 28.02.2022 г., №00654-22 от 28.02.2022 г., №00659-22 от 28.02.2022 г., №00658-22 от 28.02.2022 г., №00657-22 от 28.02.2022 г., №00656-22 от 28.02.2022 г., №00655-22 от 28.02.2022 г.

-Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы от 25.02.2022 г.;

-Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 25.02.2022 г.№02-03/63.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездной проверки)

Коробинцева Т.В.

(ф.и.о.)

Коробинцева Татьяна Васильевна, главный специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в Саткинском, Ашинском и Катав-
Ивановском районах тел. 8(35147)24470, Email: rospotreb@maill.ru,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.